


Marszałek
Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

DOŚ.III-AK-6221-6/10



PT
do realizacji
Incl.

Opole, 2010-05-12

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 2, art. 127 ust. 1 i 3, art. 128 ust. 1 pkt 4 i 9, ust. 2 pkt 1, art. 140 ust. 2 pkt 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Międzygminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Sp. z o. o. w Czarnowasach w sprawie uchylecia decyzji Wojewody Opolskiego z 14.08.2007 r. nr ŚR.II-AK-6811/5/07 oraz wniosku o udzielenie nowego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków pochodzących z oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim, do wód rzeki Odry wylotem zlokalizowanym w km 164+98

orzekam

I. Uchylić w całości decyzję Wojewody Opolskiego z 14.08.2007 r. nr ŚR.III-AK-6811/5/07 udzielającą Międzygminnemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Sp. z o. o. w Czarnowasach pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Dobrzeniu Wielkim do rzeki Odry w km 164+98.

II. Udzielić Międzygminnemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Sp. z o. o. w Czarnowasach pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Dobrzeniu Wielkim, do rzeki Odry wylotem zlokalizowanym w km 164+98:

1. w terminie do 31 grudnia 2012 r., tj. do czasu zmodernizowania i rozbudowy oczyszczalni, w ilości:

$$Q_{\text{śrd}} = 1012,6 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{maxh}} = 54,8 \text{ m}^3/\text{h}$$

o minimalnym procencie redukcji zanieczyszczeń w ściekach:

$$\text{BZT}_5 \quad 70-90 \%$$

$$\text{ChZT}_{\text{Cr}} \quad 75 \%$$

$$\text{zawiesin ogólnych} \quad 90 \%$$

2. począwszy od 1 stycznia 2013 r. do 30 kwietnia 2020 r., w ilości:

$$Q_{\text{śrd}} = 2700 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{maxh}} = 291,4 \text{ m}^3/\text{h}$$

o minimalnym procencie redukcji zanieczyszczeń w ściekach:

$$\text{BZT}_5 \quad 90 \%$$

$$\text{ChZT}_{\text{Cr}} \quad 75 \%$$

$$\text{zawiesin ogólnych} \quad 90 \%$$

$$\text{azotu ogólnego} \quad 80 \%$$

$$\text{fosforu ogólnego} \quad 85 \%$$

Jako punkt kontrolny jakości ścieków surowych ustalę studzienkę S-1 zlokalizowaną na wlocie do oczyszczalni ścieków.

Jako punkt kontrolny jakości ścieków oczyszczonych ustalę wylot w km 164+98 rzeki Odry.

Jako punkt kontrolny ilości odprowadzanych ścieków ustalę komorę pomiarową na kolektorze odprowadzającym oczyszczone ścieki do rzeki Odry.

III. Ustalić uprawnionemu następujące warunki i obowiązki:

1. Prowadzić badania jakości wody w rzece Odrze 20 m powyżej i 20 m poniżej wylotu z częstotliwością dwa razy do roku w zakresie wskaźników BZT₅, ChZT_{Cr}, zawiesin ogólnych, azotu ogólnego, fosforu ogólnego.
2. Utrzymywać skarpe rzeki Odry na długości 10 m powyżej i 10 m poniżej wylotu w km 164+98.
3. Prowadzić rejestr ilości odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego zainstalowanego w komorze pomiarowej na kolektorze odprowadzającym ścieki oczyszczone.
4. W przypadku uszkodzenia urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego (urządzeń oczyszczalni ścieków), powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz organ ochrony środowiska.

IV. Pozwolenie niniejsze obowiązuje na czas określony, tj. do **30 kwietnia 2020 r.**

V. W postępowaniu administracyjnym wykorzystano:

„Operat wodnoprawny na uzyskanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Dobrzaniu Wielkim, gm. Dobrzeń Wielki” opracowany przez Andrzeja Posackiego, Zakład Wykonywania Pomiarów „EMITOR” s.c. w Opolu, marzec 2010 r.

Uzasadnienie

Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Sp. z o. o. w Czarnowasach pismem z 24.03.2010 r. zwrócił się do Marszałka Województwa Opolskiego z wnioskiem o uchylenie decyzji Wojewody Opolskiego z 14.08.2007 r. nr ŚR.II-AK-6811/5/07 oraz o udzielenie nowego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków, pochodzących z oczyszczalni ścieków w Dobrzaniu Wielkim, do wód rzeki Odry wylotem w km 164+98.

Do wniosku, zgodnie z wymogami art. 131 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy *Prawo wodne*, załączono „Operat wodnoprawny na uzyskanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Dobrzaniu Wielkim, gm. Dobrzeń Wielki” opracowany przez Andrzeja Posackiego, Zakład Wykonywania Pomiarów „EMITOR” s.c.

w Opolu, marzec 2010 r., a także dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pozwolenia wodnoprawnego.

Przedłożony wniosek nie spełniał w całości wymogów formalnych, w związku z czym organ wezwał pismem z 1.04.2010 r. nr DOŚ.III-AK-6221-6/10 do uzupełnienia braków. Dokumentacja została uzupełniona w wymaganym zakresie przy piśmie z 15.04.2010 r.

Wobec faktu, że wniosek spełniał wymogi formalne, o wszczęciu postępowania pismem z 22.04.2010 r. nr DOŚ.III-AK-6221-6/10 zawiadomiono:

1. wnioskodawcę,
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
3. RZGW we Wrocławiu, Zarząd Zlewni Środkowej Odry w Opolu,
4. Gminę Dobrzeń Wielki,
5. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu

pouczając jednocześnie o możliwości składania uwag i wniosków. Ponadto zgodnie z treścią art. 127 ust. 6 *Prawa wodnego*, informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości umieszczając ją na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu (22.04.2010 r.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (22.04.2010 r.).

W okresie przewidzianym do składania uwag i wniosków, zainteresowane strony postępowania, jak też inne osoby i jednostki nie wniosły żadnych uwag i zastrzeżeń co do możliwości udzielenia wnioskowanego pozwolenia.

Wnioskodawca zwrócił się o uchylenie cyt. wyżej decyzji Wojewody Opolskiego ze względu na fakt, iż nie będzie możliwe dotrzymanie terminu realizacji modernizacji do 6.06.2010 r. i jednocześnie wniósł o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego zakreślając nowy termin rozpoczęcia pracy oczyszczalni w pełnym zakresie, tj. z możliwością obsługi 18 000 RLM. Do wniosku Zakład dołączył pismo Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 25.01.2010 r. nr AN-7340/8/2010 informujące o nowym planowanym terminie zakończenia modernizacji oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim do 31.12.2012 r.

Z załączonych do wniosku analiz jakości ścieków wprowadzanych do wód rzeki Odry z przedmiotowej oczyszczalni wynika, że Zakład nie przekracza dopuszczalnych wielkości parametrów, tj. BZT₅, ChZT_{Cr}, zawiesin ogólnych, azotu ogólnego i fosforu ogólnego, jak również zachowuje wymagany stopień redukcji tych zanieczyszczeń, w związku z czym działalność oczyszczalni ścieków nie powoduje negatywnego oddziaływania na wody rzeki Odry.

Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji, działając w oparciu o art. 155 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, organ w punkcie I uchylił w całości decyzję Wojewody Opolskiego z 14.08.2007 r. nr SR.III-AK-6811/5/07, biorąc pod uwagę słuszny interes strony.

W niniejszej decyzji, w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania odprowadzanych ścieków na środowisko, określono warunki na jakich może się odbywać ich odprowadzanie do wód rzeki Odry. W punkcie II niniejszej decyzji organ udzielił pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Dobrzeniu Wielkim do rzeki Odry wylotem zlokalizowanym w km 164+98. Z uwagi na fakt, że modernizacja i rozbudowa urządzeń oczyszczalni planowana jest do 31.12.2012 r., organ ustalił warunki odprowadzania ścieków dla dwóch okresów, tj. do 31.12.2012 r. – etap prowadzenia modernizacji (dla obciążenia oczyszczalni 6809 RLM) oraz dla okresu od 1.01.2013 r. do 30.04.2020 r. – etap osiągania docelowych parametrów pracy oczyszczalni (docelowe obciążenie 18000 RLM).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.) oraz zgodnie z wnioskiem, w punkcie II niniejszej decyzji ustalono uprawnionemu minimalne procenty redukcji zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków wprowadzanych z oczyszczalni do wód rzeki Odry.

W celu monitorowania wpływu wprowadzanych ścieków na wody rzeki Odry, w punkcie III.1 niniejszej decyzji organ nałożył na Zakład obowiązek prowadzenia badań jakości wody w rzece Odrze powyżej i poniżej wylotu z częstotliwością dwa razy do roku w zakresie wskaźników BZT₅, ChZT_{Cr}, zawiesin ogólnych, azotu ogólnego, fosforu ogólnego. Uprawniony zobowiązany jest również do utrzymywania skarpy rzeki na długości 10 m powyżej i 10 m poniżej wylotu (punkt III.2 decyzji) w km 164+98 rzeki Odry.

Mając na względzie charakter instalacji oraz możliwe negatywne oddziaływanie na środowisko w przypadku zaistnienia awarii urządzeń oczyszczalni ścieków, w punkcie III.4 decyzji na uprawnionego nałożono obowiązek niezwłocznego powiadomienia o zaistnieniu takiej awarii Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz organ ochrony środowiska.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że na uprawnionym ciąży obowiązek prowadzenia badań jakości ścieków wprowadzanych do wód wynikający z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.).

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w czasie rozruchu oczyszczalni nowo wybudowanych, rozbudowywanych lub przebudowywanych oraz w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podwyższa się maksymalnie do 50%, a wymaganą redukcję zanieczyszczeń obniża się nie więcej niż do 50% w stosunku do wartości podanych w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

Uprawniony zobligowany jest do przedkładania Marszałkowi Województwa Opolskiego wyników okresowych pomiarów ilości i jakości odprowadzanych ścieków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. nr 215, poz. 1366).

Biorąc pod uwagę zapis art. 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne, termin obowiązywania niniejszego pozwolenia ustalono na okres nie dłuższy niż 10 lat, tj. 30 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął okres, na który było wydane lub zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu (art. 135 pkt 1 i 2 ustawy *Prawo wodne*).

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za niniejsze pozwolenie uiszczono opłatę skarbową w wysokości 217 zł od pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 6 ust. 1 pkt 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) w dniu 25.03.2010 r. przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Opola Nr 55 1020 3668 0000 5102 0159 6618



z up MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kasiura
Andrzej Kasiura
Członek Zarządu

Otrzymują:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Sp. z o. o. + *lega. dokumentacji*
ul. Kośnego 3, 46-020 Czaronowasy
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. C.K.Norwida 34, 50-950 Wrocław
3. RZGW we Wrocławiu, Zarząd Zlewni Środkowej Odry – odcinek opolski
ul. Odrowążów 2, 45-954 Opole
4. Gmina Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki
5. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu
ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole
6. aa

WYKONANIE PRAC

WYKONANIE PRAC

M.Z.W. I K. PROWOD
SPÓŁKA Z O.O.
WPLYNEŁO DNIA
13. MAJ 2010
L. dz. 581 Palen