



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPOLU

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505

e-mail: psse.opole@pis.gov.pl

www.psseopole.pl

HK.43260.5.3.2016.AG

Opole, dnia

19 -05- 2016

DECYZJA

Na podstawie art. 27 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412) oraz art. 104 oraz 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr 530-531/W/S/OL/16 pobranej do badań w ramach monitoringu jakości wody w dniu 16.05.2016 r. w stałych punktach poboru zasilanych przez wodociąg publiczny Czarnowąsy, zarządzany przez Prowod Sp. z o. o., ul. Kośnego 3, 46-020 Czarnowąsy

**stwierdza przekroczenie parametrów mikrobiologicznych (bakterie grupy coli) w
wodociągu publicznym Czarnowąsy**

oraz

nakazuje

1. przeprowadzić działania naprawcze polegające na doprowadzeniu jakości wody w w/w sieci wodociągowej do wymagań bakteriologicznych określonych w załączniku nr 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)
2. prowadzić proces dezynfekcji wody
3. poinformować w skuteczny sposób mieszkańców miejscowości objętych zasięgiem wodociągu publicznego Czarnowąsy (miejscowości Czarnowąsy i Krzanowice) o przekroczeniu parametrów mikrobiologicznych (bakterie grupy coli) oraz udzielić wskazówek odnośnie bezpiecznego spożywania i używania wody
4. umieścić komunikat o jakości wody na swojej stronie www
5. potwierdzić wykonanie działań naprawczych pozytywnymi wynikami badań wody wykonanymi przez akredytowane w tym zakresie laboratorium

Decyzja w pkt. 1, 2,3 i 4 podlega rygorowi natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego.

Termin wykonania pkt.5 ustala się na dzień 25 maja 2016 r.

Uzasadnienie:

Firma Prowod Sp. z o. o. w dniu 09.05.2016 r. przeprowadziła badania wody w SUW w Czarnowasach i w biurach Prowod, w których stwierdzono w dniu 11.05.2016 r. po 2 bakterie grupy coli. W dniach 11-13.05.2016 r. odbyła się dezynfekcja wody podchlorynem sodu. W dniu 16.05.2015r. powtórnie pobrano próbki wody podawanej do sieci z wodociągu publicznego Czarnowasy. Próbki zostały pobrane w tych samych stałych punktach pobierania. Zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne. Na podstawie sprawozdania nr 530-531/W/S/OL/16 stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie nie odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu na obecność 19 jtk bakterii grupy coli w próbkach wody pobranych w biurach Prowod oraz na SUW w Czarnowasach.

Bakterie grupy coli są uznawane za odpowiedni wskaźnik mikrobiologiczny jakości wody do spożycia. Bakterie grupy coli nie powinny występować w dostarczanej uzdatnionej wodzie, a stwierdzenie ich obecności może sugerować nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenia lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie. Test na organizmy grupy coli może być wykorzystywany jako wskaźnik efektywności systemu rozprowadzającego wodę czystą. Obecność bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia może stanowić ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi.

W związku z w/w faktami stwierdzono, że woda w wodociągu Czarnowasy nie nadaje się bezpośrednio do spożycia. Zarządzający wodociągiem Prowod Sp. z o.o. musi podjąć zdecydowane i natychmiastowe działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Czarnowasy pod kątem bakteriologicznym do przepisów określonych w załączniku nr 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Równocześnie należy przekazać mieszkańcom informację o jakości wody, która oprócz danych o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych oraz związanych z nimi zagrożeniami powinna zawierać zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzi. Należy poinformować ludzi o konieczności przegotowania wody z kranu przed spożyciem (2-3 minuty w otwartym naczyniu), o używaniu do mycia naczyń kuchennych, warzyw i owoców wyłącznie wody przegotowanej oraz o możliwości używania wody z wodociągu wyłącznie do celów sanitarnych tj. mycia podłóg, splukiwania toalet. Przywołane powyżej postępowanie - dezynfekcja termiczna wody ma służyć w tym przypadku ochronie zdrowia ludności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i niemowląt.

O wykonaniu działań naprawczych należy zawiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, przedstawiając wyniki badań laboratoryjnych wody przeprowadzonych przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2015 r. poz. 139)

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 2 Kpa, ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego odstąpiono od wydania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu w terminie 14 dni od jej otrzymania.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Monika Gisle
mgr Marzena Nanowska-Geisler

Otrzymuje :

1. PROWOD Sp. z o. o
ul. Koźnego 3
46-020 Czarnowąsy

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki
2. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Mickiewicza 1
35- 367 Opole
3. a/a

